



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС US.ГБ05.В03543

Срок действия с 30.06.2011

по 30.06.2014

№ 0558805

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11ГБ05

НАНИО "ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО
И РУДНИЧНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ",

115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 1, корп. 4, комната № 9, НАНИО "ЦСВЭ",
тел./факс: +7 (495) 554-2494, 554-1238, 554-1257, 554-0150, 554-5042, 557-8244, 558-8353, 558-8141, 971-6830.

www.ccve.ru

ПРОДУКЦИЯ

Преобразователи измерительные моделей 3051 (CD, CG, CA, L, PD, PG,
HD, HG, TG, TA) с маркировкой взрывозащиты 0ExiaIICT4/T5 X или
1ExdIICT5/T6 X; 2088 (G, A), 2090 (PG, PA, FG, FA) – 0ExiaIICT4/T5 X или
1ExdIICT4...T6 X

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98),
ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98),
ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99)

код ОК 005 (ОКП):

42 1200

код ТН ВЭД России:

9026 20 200 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма "Rosemount Inc."

8200 Market Boulevard, Chanhassen, MN 55317, США

См. приложение 1

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО "Эмерсон",

РФ, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 2

Телефон: (495) 981 981 1, факс: (495) 981 981 0

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 283.2011-И от 20.06.2011 ИЛ ЦСВЭ

(рег. № РОСС RU.0001.21ГБ04);

Акта инспекционной проверки производства сертифицированной продукции

№ 559-И от 04.08.2010_ОС ЦСВЭ (рег. № РОСС RU.0001.11ГБ05)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации За

Сертификат действителен с приложением 1 на 1-ом листе и приложение 2 на 3-х листах

Инспекционный контроль – 2012 г., 2013 г.



Руководитель органа

подпись

А.С. Залогин

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Б.А. Рафалович

инициалы, фамилия

имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

№ **0166580**

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

К сертификату соответствия № **РОСС US.ГБ05.В03543**

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

<p>42 1200 9026 20 200 0</p>	<p>Преобразователи измерительные моделей 3051 (CD, CG, CA, L, PD, PG, HD, HG, TG, TA) с маркировкой взрывозащиты 0ExiaIICT4/T5 X или 1ExdIICT5/T6 X; 2088 (G, A), 2090 (PG, PA, FG, FA) – 0ExiaIICT4/T5 X или 1ExdIICT4...T6 X.</p>
--	--

Перечень предприятий, на которые распространяется действие сертификата:

1. US, «Rosemount Inc.», 12001 Technology Drive, Eden Prairie, MN 55344, США.
2. DE, «Emerson Process Management GmbH & Co. OHG», 3 Argelsrieder Feld, Wessling, 82234, Германия.
3. DE, «Emerson Process Management GmbH & Co. OHG», 21 Frankenstrasse, Karlstein, 63791, Германия.
4. SG, «Emerson Process Management Asia Pacific Pte Ltd», 1 Pandan Crescent, Singapore, 128461, Республика Сингапур.
5. CN, «Beijing Rosemount Far East Instrument Co., Ltd.», No.6, Hepingli North Street, Beijing, Китай.
6. RU, ЗАО «Промышленная группа «Метран», РФ, 454138, г. Челябинск, Комсомольский проспект, 29 (только для моделей 3051).



Руководитель органа

Эксперт

(Handwritten signature)
подпись

(Handwritten signature)
подпись

А.С. Залогин

инициалы, фамилия

Б.А. Рафалович

инициалы, фамилия