Заполненную карту заказа присылайте на 9880959@mail.ru

КАРТА ЗАКАЗА ДАТЧИКОВ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ

Общая информация	
Заказчик:	**Дата заполнения:**
Контактное лицо:	**Тел. / факс:**
Адрес установки:	**E-mail:**

Взрывозащищенность									—	0 ExiaIICT5 X
СДВ	Датчики давления семейства «СДВ»								•	•
Взрывозащищенное исполнение	**—**	Невзрывозащищенное исполнение							•	
	Ex	Вид взрывозащиты искробезопасная электрическая цепь типа «ia»								•
И	Измерение избыточного давления								•	•
Верхний предел измерения	Верхние пределы измерений однопредельных датчиков, МПа:									
	0,004; 0,006; 0,010; 0,016; 0,025; 0,04; 0,06; 0,063; 0,10; 0,16; 0,25; 0,40; 0,60; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 6,3; 10; 16; 25; 40; 60; 63; 100; 160; 250								•	•
	Верхние пределы измерений трехпредельных датчиков, МПа:									
	0,025-0,016-0,010						**0,06-0,04-0,025**		•	•
	0,16-0,10-0,06						**0,25-0,16-0,10**		•	•
	1,0-0,6-0,4						**2,5-1,6-1,0**		•	•
	6,0-4,0-2,5						**25,0-16,0-10,0**		•	•
	60,0-40,0-25,0						**100,0-60,0-40,0**		•	•
М	Указывается в случае датчика с тремя и более пределами измерений								•	•
Выходной сигнал	**4-20мА**	Аналоговый, линейно возрастающий							•	•
	0,4÷4,0	Аналоговый, линейно возрастающий							•	
	0,5÷5,5	Аналоговый, линейно возрастающий							•	
	CAN	Цифровой, протокол CANopen							•	
	RS485	Цифровой, протокол Modbus RTU							•	
Метод обработки сигнала сенсора		**D**	Микропроцессорная обработка сигнала						•	•
Климатическое исполнение			**1**	−10 +50 °C (УХЛ3.1)			**8**	−50 +80 °C (У2)	•	•
			2	−50 +50 °C (УХЛ3.1)			**9**	−25 +70 °C (Т3)	•	•
			3	−50 +80 °C (УХЛ3.1)			**A**	−20 +80 °C (УХЛ3.1)	•	•
			6	−01 +40 °C (У2)			**D**	−30 +80 °C (УХЛ3.1)	•	•
			7	−50 +50 °C (У2)			**C**	−40 +80 °C (УХЛ3.1)	•	•
Погрешность измерения				**1**	±0,10% (для CAN с ВПИ от 0,1 до 250 МПа)				•	
				2	±0,15% (для RS485, CAN с ВПИ от 0,025 до 250 МПа; (для 4-20 мА с ВПИ от 0,1 до 250 МПа)				•	•
				3	±0,25% (для ВПИ от 0,025 до 250 МПа)				•	•
				4	±0,50%				•	•
Температурная погрешность					**0**	Высокоточный, без доп. темп. погрешности; суммарная ±0,25% или ±0,5%			•	•
					1	±0,10%/10 °C (для RS-485, CAN)			•	
					2	±0,15%/10 °C			•	•
					3	±0,25%/10 °C			•	•
Присоединение к процессу						**1**	Штуцер M12×1		•	•
						2	Штуцер M20×1,5		•	
						3	Штуцер M20×1,5 с элементом заземления			•
						6	Штуцер M12×1,5		•	•
						7	Штуцер G ½″		•	•
						8	Штуцер M10×1,5		•	•
						F	Штуцер M20×1,5 с встроенным демпферным устройством		•	•
						K	Штуцер G¼″		•	•
Встроенная индикация							**0**	Без индикации	•	•
Электрический соединитель							**605**	IP65 Вилка «4pin» GSP под DIN 43650 A	•	•
							100	IP54 Вилка «4pin» 2РМД18Б4Ш5В1В под «2РМ 18»	•	•
							135	IP65 Вилка «4pin» 2РМГД18Б4Ш5Е2 под «2РМ 18»	•	•
							145	IP65 Вилка 2РМГД18Б7Ш1Е2 под «2РМ 18»	•	
							922	IP68 Металлический кабельный ввод (4 вывода) −40°C	•	•
							932	IP68 Кабель с дренажной трубкой, 3-проводный, от −40 до + 80°C	•	•
							942	IP68 Кабель с дренажной трубкой, 4-проводный, от −40 до + 70°C	•	•
Диапазон напряжений питания и резерв								**1** 8÷30 В Для RS485, CAN	•	
								3 12÷36 В Для 4-20 мА	•	
								4 18÷36 В Для 4-20 мА		•
								6 4,5÷5,5 В Для 0,4-4,0В	•	
								7 12÷24 В Для 0,5-5,5В / 0,4-4,0В	•	
Конструктивное исполнение								**K00** Титановый сплав ВТ-9 / Сталь 12Х18Н10Т	•	•
								K04 Сталь 316L, сталь 12Х18Н10Т, Viton	•	•
Длина кабеля								**LXX** Длина кабеля в метрах не может превышать 300 метров, указывается только для изделий с кабелем	•	•

Пример записи условного обозначения невзрывозащищенного датчика: СДВ-И-1,00-4-20мА-D3422-0605-3-К00 АГБР.406239.001 ТУ

Пример записи условного обозначения взрывозащищенного датчика: СДВ-Ex-И-1,00-4-20мА-D3423-0605-4-К00 АГБР.406239.001 ТУ

Приборы и Автоматика +7(495)712-32-09, 712-32-18, 988-09-59 www.k-avtomatika.ru 9880959@mail.ru