КАРТА ЗАКАЗА ДАТЧИКОВ СДВ-И «КОММУНАЛЕЦ»

Коммуналец СДВ–И												
Верхний предел измерения	**1,6–1,0–0,6** **2,5–1,6–1,0**	Датчик имеет настроенные 3 диапазона, между которыми возможно переключение										
M	Указывается в случае датчика с тремя и более пределами измерений											
Выходной сигнал	**4-20мА**	Аналоговый, линейно возрастающий										
Метод обработки сигнала сенсора		**D**	Микропроцессорная обработка сигнала									
Климатическое исполнение			**A**	–20 +80 °C (УХЛ3.1)								
Погрешность измерения				**4**	±0,50%							
Температурная погрешность					**2**	±0,15 % / 10 °C						
Присоединение к процессу						**2**	Штуцер М20×1,5					
Встроенная индикация							**0**	Без индикации				
Электрический соединитель								**605**	Вилка «4pin» GSP под DIN 43650 A (IP65)			
Диапазон напряжений питания и резерв									**3**	12÷36 В	Для 4-20 мА	
Конструктивное исполнение										**K00**	Титановый сплав ВТ-9 / Сталь 40Х13	
Пример записи условного обозначения датчика, вариант первый: Коммуналец СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М-4-20мА-DA422-0605-3-К00 АГБР.406239.001 ТУ												
Пример записи условного обозначения датчика, вариант второй: Коммуналец СДВ-И-1,6-1,0-0,6-М-4-20мА-DA422-0605-3-К00 АГБР.406239.001 ТУ												

Направить на факс 8 (495) 712-3218 либо на e-mail: **9880959@mail.ru**

Контакты заказчика:

Предприятие _____

ФИО_____; должность _____

Телефон: _____; e-mail: _____